



* — Опуски указаны с учетом толщины гипсокартонной конструкции 50 мм.

Примечание:

1. Опуски указаны с учетом толщины гипсокартонной конструкции 50 мм.
2. Для кондиционеров указаны рекомендуемые размеры сервисных люков, а в скобках — допустимые.
3. Адаптеры для решеток, размещаемых с потолка, по периметру, зафиксировать профилями для г/к
4. Вырезание г/к осуществлять по внутреннему краю адаптера.

						K1-2015/04-0B			
						Квартира 202 по ул.Мельникова 18б,г.Киев			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							Р	8	10
Директор	Соловей								
Инженер	Филатов					План 2-го этажа. Опуски потолков. Ревизионные люки		ООО "Альтер Эйр" Лиц. № АГ 575744	

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.